


digitalSTROM AG | Brandstrasse 33 | CH-8952 Schlieren-Zurich
www.digitalstrom.com
A0954B001V002



TECHNICAL DATA

U_N	230 V AC/50 Hz
P_{standby}	0,4 W
γ_E	
	≤ 150 W
	≤ 105 W
	≤ 60 W
	≤ 105 W
	≤ 105 W
	≤ 105 W
	-20 °C ... +40 °C
	< 80 % rH
	IP00 EN 60529



Subject to technical changes.
Latest information can be found on our website.
www.digitalstrom.com/products/mta/A0954B001V002

Tasterklemme-Gehen GN-TKM200

D

FUNKTION UND VERWENDUNGSZWECK

Die Klemme ist für den Anschluss eines handelsüblichen 230 V Taster vorgesehen um die Funktion Kommen/Gehen im digitalSTROM System aufzurufen. Halten des Tasters schaltet auf Abwesend „Gehen“, ein kurzer Tipp schaltet auf Anwesend „Kommen“. Optional steht ein Ausgang zum Anschluss der Glühlampe eines beleuchteten Tasters zur Verfügung. Die angeschlossene Glühlampe zeigt den Zustand Gehen an. Der Ausgang reagiert nur in Verbindung mit einem digitalSTROM System.



Die Klemme ist nicht zum Betrieb mit induktiver Last geeignet. Leistungsangaben gelten für Nennbetrieb. Einschaltströme der Last beachten.

SICHERHEIT



Lebensgefahr! Berühren der elektrischen Hausinstallation unter Spannung (230 V AC) kann zum Tod oder zu schwersten Verbrennungen führen. Vor der Installation dieses Gerätes alle Zuleitungen spannungslos schalten und prüfen, ob Spannungsfreiheit besteht. Einschalten der Spannung durch Dritte verhindern.



Wichtige Hinweise Nur geschultes Fachpersonal darf das Modul installieren und in Betrieb nehmen. Landesspezifische Vorschriften sind einzuhalten. Das Gerät darf nur in trockenen und geschlossenen Räumen betrieben und nicht zu direkt oder indirekt gesundheits- oder lebenssichernden Zwecken benutzt werden oder zu Zwecken, bei denen ein Ausfall des Gerätes zu Gefahren für Menschen, Tiere oder Sachwerten führen kann.

Kurzschlussgefahr! Bei Nichtverwendung des Lastausgangs unbedingt das offene Kabelende isolieren.



Für die Montage und Inbetriebnahme die Planungs- und Installationshinweise im digitalSTROM Installationshandbuch beachten.

MONTAGE + INBETRIEBNAHME

Die Montage erfolgt in der zugehörigen Gerätedose (Schalterdose) des Stromkreises. Bei Neuplanungen sind tiefe Gerätedosen zu empfehlen. Zulässige Umgebungstemperatur und gerätespezifische Einbau-Vorschriften des Herstellers sind zu beachten.

Für den elektrischen Anschluss besitzt die Klemme vorkonfektionierte Litzen (0,75 mm²).

Nach dem elektrischen Anschluss und dem Einschalten der Spannungsversorgung meldet sich die Klemme automatisch am digitalSTROM-Meter im Stromkreisverteiler an. Anschließend ist das Gerät sofort betriebsbereit und kann über digitalSTROM-Kommandos gesteuert werden.



Um den vollen Funktionsumfang des Produktes nutzen zu können, sollte ein System-Update durchgeführt werden. Siehe digitalSTROM Installationshandbuch.

Push button block "Leaving home" GN-TKM200

EN

FUNCTION AND INTENDED USE

The terminal block is intended for a commercially available 230 V push button for calling up the coming home/leaving home function in the digitalSTROM system. Holding the push button switches to Absent "leaving home", a short tap switches to Present "coming home". An output is optionally available for connecting an illuminated push button to the glow lamp. The connected glow lamp indicates the leaving home state. The output only reacts in conjunction with a digitalSTROM system.



The push button block is not suitable for operation with inductive loads. Performance data are given for rated operation. Check the starting current load.

SAFETY



Warning: Mortal danger! Touching live electric house wiring (230 V AC) may lead to death or severe burns. Disconnect all power before installing this device and check for the absence of voltage. Prevent third parties from reconnecting the device.



Important notes Only trained experts are authorised to install and commission the module. Country-specific regulations must be followed. The device may only be operated in dry, closed rooms and must not be used directly or indirectly for health or life-saving purposes or for purposes where a device failure could endanger people, animals or physical assets.

Danger of a short circuit! The open cable ends must be insulated when the load output is not used.



For installation and commissioning consult the planning and installation instructions in the digitalSTROM Installation Manual.

INSTALLATION & COMMISSIONING

The device is installed in the corresponding installation box (switch box) of the power circuit. Deep installation boxes are recommended for new projects.

Observe the permissible ambient temperature and any device-specific installation requirements by the manufacturer.

For electrical installation the push button block has prefabricated stranded wire (0.75 mm²).

After the electrical connection has been made and the power switched ON, the push button block is automatically registered with the digitalSTROM meter in the power distribution panel. The device is then immediately ready for operation and can be controlled via digitalSTROM commands.



A system update should be performed in order to ensure the full functionality of the product. See the digitalSTROM Installation Manual.

Borne pour bouton Partir GN-TKM200

F

FONCTIONNEMENT ET DOMAINE D'APPLICATION

La borne est prévue pour le raccordement d'un bouton-poussoir de 230 V en vente dans le commerce pour appeler la fonction Arriver/Partir dans le système digitalSTROM. Une pression prolongée sur le bouton-poussoir active le mode Absent, « Partir », une pression brève active le mode Présent, « Arriver ». Une sortie vers le raccordement de l'ampoule d'un bouton-poussoir éclairé peut être disponible en option. L'ampoule raccordée affiche l'état Partir. La sortie ne réagit que si elle est raccordée à un système digitalSTROM.



La borne ne convient pas à une utilisation avec une charge inductive. Les indications de puissance s'appliquent au fonctionnement dans des conditions normales. Respecter les flux de connexion.

SÉCURITÉ



Danger de mort! Tout contact avec une installation intérieure sous tension (230 V AC) peut entraîner la mort ou des brûlures graves. Avant d'installer cet appareil, mettre toutes les lignes d'alimentation hors tension et vérifier l'absence de tension. Empêcher toute mise sous tension par une tierce personne.



Remarques importantes : seuls des spécialistes formés sont autorisés à installer ce module et à le mettre en service. Respecter les directives nationales en vigueur. L'appareil ne doit être utilisé que dans des locaux secs et fermés et non à des fins (directement ou indirectement) à risque pour la santé ou pouvant entraîner la mort. Il ne doit pas non plus être utilisé à des fins au cours desquelles une panne de l'appareil représenterait un danger pour les personnes, les animaux et les biens matériels.

Risque de court-circuit ! Lorsque la sortie de charge n'est pas utilisée, isoler l'extrémité ouverte du câble.



Pour le montage et la mise en service, respecter les instructions de planification et d'installation dans le manuel d'installation digitalSTROM.

MONTAGE + MISE EN SERVICE

Le montage est réalisé dans la boîte d'encastrement de l'appareil (boîtier de prise) du circuit électrique. Dans le cas de nouveaux plans, il est recommandé d'utiliser des boîtes d'encastrement suffisamment profondes pour l'appareil.

Il faut tenir compte de la température ambiante autorisée et des consignes de montage spécifiques du fabricant.

La borne est dotée de deux cordons préconfectionnés (0,75 mm²) pour le raccordement électrique.

Après le raccordement électrique et le mise sous tension, la borne répond automatiquement au meter digitalSTROM dans le distributeur du circuit électrique. L'appareil est immédiatement opérationnel et peut être commandé par la commande digitalSTROM.



Afin d'utiliser les pleines fonctionnalités du produit, le système doit être mis à jour. Voir le manuel d'installation digitalSTROM.

Morsetto pulsante Partire GN-TKM200

I

FUNZIONE E IMPIEGO PREVISTO

Il morsetto è creato per il collegamento di un tradizionale pulsante da 230 V per richiamare la funzione Arrivare/Partire nel sistema digitalSTROM. Tenendo premuto il pulsante passa ad assenza "Partire", con un breve tocco passa a presenza "Arrivare". È disponibile come opzione un'uscita per il collegamento della lampadina a bagliore di un pulsante illuminato. La lampada a bagliore collegata mostra lo stato "Partire". L'uscita reagisce solo in combinazione con un sistema digitalSTROM.



Il morsetto non è indicato per il funzionamento con carico induttivo. Le specifiche valgono per l'esercizio nominale. Prestare attenzione alle correnti di entrata del carico.

SICUREZZA



Pericolo di morte! Il contatto con un impianto elettrico sotto tensione (230 V AC) può causare la morte o ustioni gravi. Prima di installare questo dispositivo, mettere tutti i cavi di alimentazione fuori tensione e assicurarsi che la tensione sia effettivamente assente. Impedire la messa in tensione da parte di terzi.



Indicazioni importanti Il modulo deve essere installato e messo in funzione solo da personale tecnico specializzato e appositamente formato. Osservare le direttive specifiche vigenti a livello nazionale. Il dispositivo deve essere attivato solo in ambienti chiusi e asciutti e non deve essere utilizzato né direttamente né indirettamente per la protezione della vita o della salute o per qualsiasi altra finalità per cui un guasto del dispositivo stesso possa determinare un pericolo per persone, animali o beni materiali.

Pericolo di cortocircuito! In caso di mancato utilizzo dell'uscita di carico, si raccomanda di isolare l'estremità del cavo.



Per il montaggio e la messa in servizio, attenersi alle istruzioni di installazione e pianificazione riportate nel manuale di installazione digitalSTROM.

MONTAGGIO E MESSA IN SERVIZIO

L'installazione avviene nella corrispondente scatola (scatola dell'interruttore) del circuito elettrico. In caso di riprogettazioni, si raccomandano scatole profonde. Rispettare la temperatura ambiente consentita e le prescrizioni specifiche previste dal produttore per l'installazione del dispositivo.

Ai fini della connessione elettrica il morsetto è dotato di cavetti preconfezionati (0,75 mm²).

Dopo l'avvenuta connessione elettrica e l'accensione dell'alimentazione, il morsetto si registra automaticamente rispetto al misuratore digitalSTROM nel quadro di distribuzione elettrica. Dopo di che, il dispositivo è pronto al funzionamento e può essere controllato attraverso i comandi digitalSTROM.



Per utilizzare tutte le funzionalità del prodotto, si consiglia di effettuare un aggiornamento del sistema. Consultare il manuale di installazione digitalSTROM.

Drukschakelaarklem woning verlaten GN-TKM200 NL

FUNCTIE EN TOEPASSING

De klem is bedoeld voor de aansluiting van een standaard 230 V drukkноп om de functie thuis komen/woning verlaten in het digitalSTROM-systeem op te roepen. Vasthouden van de drukkноп schakelt op afwezig "woning verlaten", een korte bediening schakelt naar aanwezig "thuis komen". Als optie staat een uitgang voor aansluiting van de verlichting van een verlichte drukkноп ter beschikking. De aangesloten lamp geeft de toestand woning verlaten aan. De uitgang reageert alleen in combinatie met een digitalSTROM-systeem.

- De klem is niet geschikt om te worden gebruikt met een inductieve belasting. De vermogensgegevens gelden voor nominaal bedrijf. Neem de inschakelstromen van de belasting in acht.**

VEILIGHEID



Levensgevaar! Het aanraken van de onder spanning staande elektrische huisinstallatie (230 V AC) kan dodelijk letsel of zeer ernstige verbrandingen tot gevolg hebben. Eerst de netspanning uitschakelen alvorens dit apparaat te installeren en controleren dat de voedingsleidingen daadwerkelijk spanningsvrij zijn. Het inschakelen van de netspanning door derden dient te worden voorkomen.



Belangrijke aanwijzingen De module mag uitsluitend door gekwalificeerd vakpersoneel worden geïnstalleerd en in gebruik worden genomen. De geldende nationale installatievoorschriften moeten worden nageleefd. Het apparaat mag uitsluitend worden gebruikt in droge en gesloten ruimten en is niet bedoeld voor directe of indirecte toepassing in medische of levensreddende systemen of voor doeleinden waarbij een uitval van het apparaat kan leiden tot gevaarlijke situaties voor mensen, dieren of materialen.

Gevaar voor kortsluiting! Wanneer de belastingsuitgang niet wordt gebruikt, dan moet het open kabeluiteinde steeds worden geïsoleerd.



Voor de montage en ingebruikname moeten de ontwerp- en installatie-instructies in het digitalSTROM installatiehandboek in acht worden genomen.

MONTAGE + INGEBRUIKNAME

Monteren in de bijbehorende apparatuurdoos (schakelaardoos) van de groep. Bij nieuwe installaties wordt gebruik van diepe apparatuurdozen geadviseerd.

Toegestane omgevingstemperatuur en apparaatspecifieke inbouwvoorschriften van de fabrikant aanhouden.

Voor de elektrische aansluiting beschikt de klem over voorgeconfectioneerde draden (0,75 mm2).

Na de elektrische aansluiting en het inschakelen van de netspanning meldt de klem zich automatisch aan bij de digitalSTROM-meter in de stroomkringverdeler. Vervolgens is het apparaat onmiddellijk gebruiksklaar en kan het via digitalSTROM-commando's worden aangestuurd.



- Om de volledige functieomvang van het product te kunnen gebruiken, moet er een systeemupdate worden uitgevoerd. Zie digitalSTROM-installatiehandboek.**



Módulo para botões de pressão-Gehen GN-TKM200 P

FUNCIONAMENTO E APLICAÇÃO

O módulo está previsto para a ligação de botão 230V comum, para chamar a função Vir/Ir no sistema digitalSTROM. Segurando o botão comuta para "Ir", um toque breve comuta para "Vir". Opcionalmente está disponível uma saída para ligação da lâmpadapiloto de um botão luminoso. A luz-piloto ligada mostra o estado Ir. A saída reage apenas juntamente com um sistema digitalSTROM.



- O borne não se adequa ao uso com carga indutiva. Os dados de potência referem-se à operação nominal. Respeite as correntes de ligação da carga.**

SEGURANÇA



Perigo de morte! O contacto com a instalação doméstica eléctrica sob tensão (230 V AC) pode levar à morte ou a queimaduras muito graves. Antes de instalar este equipamento, desligue todas as linhas de alimentação da tensão e assegure-se de que não existe tensão na instalação. Assegure-se de que terceiros não estabelecem a tensão eléctrica.



Notas importantes A instalação e a colocação em funcionamento do módulo só são permitidas a pessoal técnico qualificado. Os regulamentos nacionais específicos têm de ser respeitados. O equipamento só pode ser operado em locais fechados e secos e não pode ser utilizado directa ou indirectamente para fins medicinais ou de preservação da vida, ou ainda para fins nos quais uma avaria do equipamento possa colocar em perigo pessoas, animais ou bens materiais.

Perigo de curto-circuito! Se a saída de carga não for usada, é absolutamente imprescindível isolar a extremidade aberta do cabo.



- Para a montagem e a colocação em funcionamento, respeite as instruções de planeamento e instalação no manual de instalação digitalSTROM.**

MONTAGEM + COLOCAÇÃO EM FUNCIONAMENTO

A montagem é efectuada na caixa do aparelho associada (caixa de interruptor) do circuito de corrente. Em novos planos recomendam-se caixas de aparelhos mais fundas.

Ter em atenção a temperatura ambiente permitida e as normas de montagem específicas do aparelho do fabricante.

Para a conexão eléctrica, o borne tem fios pré-confeccionados (0,75 mm2).

A seguir à conexão eléctrica e à ligação da alimentação de tensão, o borne comunica automaticamente com o meter digitalSTROM no distribuidor do circuito. Em seguida, o aparelho está imediatamente operacional e pode ser regulado com comandos digitalSTROM.



- Para poder tirar proveito de toda a funcionalidade do produto, deve ser executada uma actualização do sistema. Consulte para isso o manual de instalação digitalSTROM.**

Kostka przyciskowa-Wychodzę GN-TKM200 PL

FUNKCJA I DOCELOWE ZASTOSOWANIE

4Kostka zaciskowa jest przeznaczona do podłączenia dostępnego w handlu przycisku 230 V, dzięki czemu możliwe jest wywołanie w systemie digitalSTROM funkcji Wchodzę/Wychodzę. Przytrzymanie przycisku włącza funkcję Nieobecny "Wychodzę", krótkie przyciśnięcie włącza funkcję Nieobecny "Wchodzę". Opcjonalnie dostępne jest wyjście do podłączenia lampy neonowej przycisku podświetlonego. Podłączona neonówka wskazuje stan "Wychodzę". Wyjście reaguje tylko w połączeniu z systemem digitalSTROM.



- Kostka zaciskowa terminala nie jest dostosowana do eksploatacji z obciążeniem indukcyjnym. Dane mocy obowiązują dla pracy znamionowej. Należy uwzględnić prądy rozruchowe obciążenia.**

BEZPIECZEŃSTWO



Zagrozenie życia! Dotknięcie instalacji elektrycznej budynku znajdującej się pod napięciem (230 V AC) może doprowadzić do śmierci lub ciężkich oparzeń. Przed zainstalowaniem niniejszego urządzenia wszystkie przewody należy odłączyć od zasilania i upewnić się, że nie znajdują się one pod napięciem. Należy uniemożliwić włączenie napięcia przez osoby trzecie.



Ważne wskazówki Instalację i uruchomienie modułu może przeprowadzić wyłącznie wykwalifikowany personel specjalistyczny. Należy przestrzegać odpowiednich przepisów krajowych. Urządzenie może być eksploatowane jedynie w suchych i zamkniętych pomieszczeniach. Nie wolno stosować urządzenia do celów bezpośrednio lub pośrednio związanych z ochroną zdrowia lub życia, ponieważ awaria urządzenia mogłaby spowodować zagrożenie dla ludzi, zwierząt lub dóbr materialnych.



- Podczas montażu i uruchomienia należy przestrzegać wskazówek dot. planowania i instalacji, znajdujących się w instrukcji instalacji digitalSTROM.**

MONTAŻ I URUCHOMIENIE

Montaż wykonuje się w odpowiedniej puszcze urządzenia (przetącznikowej) obwodu elektrycznego. W przypadku planowania nowych instalacji zaleca się zastosowanie głębokich puszek.

Należy przestrzegać dopuszczalnej temperatury otoczenia oraz wymogów producenta dot. montażu danego urządzenia.

Aby umożliwić podłączenie do prądu, kostka zaciskowa terminala posiada konfekcjonowane druty przewodowe (0,75 mm2).

Po podłączeniu prądu i włączeniu zasilania kostka zaciskowa terminala automatycznie wysyła sygnał do miernika digitalSTROM w rozdzielnicy elektrycznej. Następnie urządzenie jest od razu gotowe do pracy i możliwe jest sterowanie poleceniami digitalSTROM.



- Aby korzystać z wszystkich funkcji produktu, należy przeprowadzić aktualizację systemu. Patrz instrukcja obsługi digitalSTROM.**



Strömbrytare block-Lämna hemmet GN-TKM200 S

FUNKTION OCH AVSEDD ANVÄNDNING

Terminalblocket är avsett för anslutning av en vanlig 230 V-knapp för att anropa funktionen komma hem/lämna hemmet i digitalSTROM-systemet. Knappen nedtryckt kopplar till frånvarande "Lämna hemmet" och en kort tryckning kopplar till närvarande "Komma hem". Som tillval finns en utgång för anslutning av glimlampan i en belyst knapp tillgänglig. Den anslutna glimlampan visar tillståndet Lämna hemmet. Utgången reagerar endast tillsammans med ett digitalSTROM-system.



- Klämman är inte avsedd för drift med induktiv belastning. Effektoppgifter gäller för nominell drift. Beakta lastens tillkopplingsströmmar.**

SÄKERHET



Livsfara! Vidrörning av husets el-installation (230 V AC) kan leda till svåra brännskador eller dödsfall. Före installation av denna apparat ska alla matarledningar göras spänningsfria samt spänningstestas. Se till att inte någon annan person kan aktivera spänningen.



Viktiga anvisningar Endast kvalificerad fackpersonal får installera modulen och ta den i drift. Landsspecifika föreskrifter måste följas. Apparaten får endast användas i torra och slutna utrymmen och får inte användas till direkt eller indirekt hälsovådliga eller livsbevarande syften, eller i situationer i vilka människor, djur eller saker kan komma till skada om apparaten slutar att fungera.

Kortslutningsrisk! Om lastutgången inte används måste den öppna kabeländen isoleras.



- För monteringen och idrifttagningen ska planerings- och installationsinformationen i installationshandboken för digitalSTROM beaktas.**

MONTERING + IDRIFTTAGNING

Monteringen sker i strömkretsens tillhörande apparatdosa (kopplingsdosa). Vid nyplaneringar rekommenderas djupa apparatdoser.

Man ska beakta omgivningstemperaturen och tillverkarens apparatspecifika monteringsföreskrifter.

För den elektriska anslutningen har klämman förkonfekionerade trådföringar (0,75 mm2).

Efter den elektriska anslutningen och tillkopplingen av spänningsförsörjningen registreras klämman automatiskt i digitalSTROM-mätaren i strömkretsfordelaren.

Efter det är apparaten genast driftklar och kan styras med digitalSTROM-kommandon.



- För att kunna utnyttja produktens alla funktioner måste en systemuppdatering genomföras. Se installationshandboken för digitalSTROM.**

Çıkış İçin Anahtar Klemensi GN-TKM200 TR

FONKSİYON VE KULLANIM AMACI

Klemens, digitalSTROM sisteminde 'Giriş/Çıkış' fonksiyonunu devreye sokabilmek için piyasada satılan standart 230 V anahtarının bağlanması için öngörülmüştür. Anahtar basılı tutulduğunda "Çıkış" durumu, anahtar basılıp bırakıldığında "Giriş" durumu etkinleştirilir. Opsiyonel olarak aydınlatmalı bir anahtarın neon lambasını bağlamak için bir çıkış mevcuttur. Bağlanmış neon lamba 'Çıkış' durumunu gösterir. Çıkış, digitalSTROM sistemi ile bağlantı olduğunda çalışır.



- Bu klemens, endüktif yük ile işletim için uygun değildir. Güç bilgileri nominal işletim için geçerlidir. Yükün açma akımlarına dikkat edin.**

GÜVENLİK



Hayati tehlike! Gerilim (230 V AC) altında olan elektrikli ev tesisatlarına dokunmak ölüme veya ağır yanıklara yol açabilir. Bu cihazın kurulumundan önce tüm besleme hatlarını gerilimsiz hale getirin ve gerilimsiz olduklarını kontrol edin. Gerilimin üçüncü kişiler tarafından açılmasını engelleyin.



Önemli bilgiler Bu modül sadece eğitim almış teknik personel tarafından kurulabilir ve işleme alınabilir. Ülkeye özgü kurallar dikkate alınmalıdır. Cihaz sadece kuru ve kapalı alanlarda işletilmeli, sağlıklı veya yaşamı güvence altına alan amaçlar ya da cihazın arızalanmasının insanlar, hayvanlar veya maddî değerler için tehlike oluşturan amaçlar için doğrudan veya dolaylı olarak kullanılmamalıdır.

Kısa devre tehlikesi! Yük çıkışının kullanılmaması durumunda açık kablo ucunu kesinlikle izole edin.



- Montaj ve işleme alma için digitalSTROM kurulum kılavuzunda sunulan planlama ve kurulum bilgileri dikkate alınmalıdır.**

MONTAJ + İŞLETİME ALMA

Anahtar klemensi, akım devresinin ilgili cihaz kutusuna (anahtar kutusu) monte edilir. Yeni projelerde derin cihaz kutularının kullanılması önerilir.

Müsaade edilen ortam sıcaklığı ve üretici firmanın cihaza özgü montaj talimatları dikkate alınmalıdır.

Elektrik bağlantısı için klemenste önceden hazırlanmış kablo demetleri bulunur (0,75 mm2).

Elektrik bağlantısı yapıldıktan ve gerilim beslemesi açıldıktan sonra klemens otomatik olarak akım devresi dağıtıcısındaki digitalSTROM Metre'ye kendisini tanıtır. Cihaz ardından işleme hazır olur ve digitalSTROM komutları üzerinden kumanda edilebilir.



- Ürünün fonksiyonunu tam kapsamlı olarak kullanabilmek için bir sistem güncellemesi yapılmalıdır. Bkz. digitalSTROM kurulum kılavuzu.**



Tasteklemme - gå GN-TKM200 N

FUNKSJON OG BRUKSOMRÅDE

Klemmen er konstruert for tilkobling av en standard 230 V-knapp for å åpne funksjonen Komme/gå i digitalSTROM-systemet. Ved å holde inne knappen veksler enheten til Fraværende "Gå", med et kort trykk veksler enheten til Til stede "Komme". Alternativt er en utgang tilgjengelig for å koble til glødelampen i en belyst knapp. Den tilkoblede glødelampen indikerer tilstanden Gå. Utgangen reagerer kun i forbindelse med et digitalSTROM-system.



- Klemmen er ikke egnet for drift med induktiv last. Tiltelsesinformasjonene gjelder for nominell drift. Ta hensyn til lastens tilkopplingsstrømmer.**

SIKKERHET



Livsfare! Berøring av den elektriske husinstallasjonen under spenning (230 V AC) kan medføre død eller alvorlige forbrenninger. Før installasjon av dette apparatet må alle tilførselsledningene kobles spenningsløse og kontrolleres, for å påse at de er spenningsfrie. Unngå at andre personer kan slå på strømmen.



Viktig informasjon Kun opplært fagpersonell får installere modulen og ta den i bruk. Man må overholde de nasjonale forskriftene. Apparatet skal kun benyttes i tørre og lukkede rom og ikke benyttes til direkte eller indirekte helse- eller livssikrende formål, eller til formål hvor svikt i apparatet kan medføre fare for mennesker, dyr eller materielle verdier.

Fare for kortslutning! Hvis lastutgangen ikke benyttes må man isolere den åpne kabelenden.



- Før monterig og igangsetting må man ta hensyn til planleggings- og installasjonsinstruksene i installasjonshåndboken til digitalSTROM.**

MONTERING + IGANGSETTING

Monteringen utføres i tilhørende apparatboks (bryterboks) for strömkretsen. Ved nye planlegginger anbefales dype apparatbokser.

Tillatt omgivelsestemperatur og produsentens apparatspesifikke monteringsforskrifter må overholdes.

For den elektriske tilkoplingen er klemmen utstyrt med forhåndstilpassete lederkordler (0,75 mm2).

Etter den elektriske tilkoplingen og spenningsforsyningen er slått på registreres klemmen automatisk i digitalSTROM-meteret i strömkretsfordeleren. Deretter er apparatet straks driftsklart og kan styres ved hjelp av digitalSTROM-kommandoer.



- For å kunne benytte produktets komplette funksjonsomfang, må man gjennomføre en systemoppdatering. Se installasjonshåndboken for digitalSTROM.**